

Zapytanie:

Proszę o określenie zakresu robót budowlanych w pomieszczeniu kotłowni gdyż w obecnym stanie pomieszczenie (tylko z wymianą kotła) nie nadaje się do montażu kotła gazowego

1. odtłuszczenie, wymycie, szlifowanie ścian i sufitu pomieszczenia kotłowni
2. malowanie ścian i sufitu
3. wykonanie posadzki z płytek terakota
4. określenie zakresu wymiany rur gazowych (zły stan) i montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego
5. dotyczy cwu - proszę określić czy zostaje stary układ z podgrzewaczem istniejącym w kuchni czy dodatkowo przyjąć montaż podgrzewacza w pomieszczeniu kotłowni.
6. w związku z tym że instalacja c.o. zostaje bez wymiany konieczne jest zabudowanie filtrodmulnika czy ująć w kalkulacji.
7. wymiana okienka piwnicznego w pomieszczeniu kotłowni, wykonanie nawiewu, замуrowanie wysypu opału, wymiana drzwi wewnętrznych.

W odpowiedzi na w/w zapytania proszę o ujęcie w wycenie wszystkich prac określonych w pkt. 1-7. Zarówno w dokumentacji projektowej jak i podczas wykonania inwestycji należy ująć wszelkie prace niezbędne do oddania inwestycji do użytkowania. Dodatkowo zamawiający dopuszcza negocjowanie ceny w związku z zakresem prac w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 12⁰⁰.

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka

