



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Paczków 14 lipca 2017

ZP.27.271.7.17

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków – etap II” - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej pod płytą Rynku w Paczkowie (w ramach projektu budowlanego Adaptacja Zabytkowej Płyty Rynku w Paczkowie)

Pytanie:

Proszę o podanie rodzaju hydrantów (nadziemne, podziemne) i ilości hydrantów, jakie należy zamontować na sieci wodociągowej. W przedmiarze brak takiej pozycji.

Odpowiedź:

Na planie zagospodarowania oznaczono miejsce usytuowania hydrantów, w opisie na stronie 3 umieszczono zapis :

"W opracowaniu nie projektowano nowych lokalizacji hydrantów ppoż. na sieci (istniejące pokrywają dostawę wody pożarowej wg przepisów) pozostawiając usytuowanie hydrantów w miejscu istniejących. Jako hydranty podziemne zastosować hydranty DN 80 ,hydranty nadziemne ozdobne żeliwne marki Jafar lub KWK". Hydrantów podziemnych istniejących jest w obrębie Rynku 4 szt. i powinny one być wymienione tylko w przypadku stwierdzenia podczas montażu do nich rurociągów, że ich stan jest niezadowalający.

Usytuowanie hydrantów zaznaczono także na schematach węzłów wodociągowych rys.14 S. Nowe hydranty w ilości 3 szt. zlokalizowano na płycie Rynku (oznaczono na planie zagospodarowania) i mają być one ozdobne np. Jafar 8003 czy KWK .

BURMISTRZ
mgr Artur Rotka

OK