

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Nysa, dnia 11-05-2015r

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2015-05-05/0000412
nr barcodu 1005360476/117

1005360954



PROJEKT
Mirosław Bartocha
ul. Żwirki i Wigury Nr 6/2
48-304 Nysa

dotyczy: wstępnego uzgodnienia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych oraz wewnętrznej linii kablowej dla potrzeb zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Paczków ulice: Reymonta, Konopnickiej, Prusa, Norwida, Wyspiańskiego.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30.04.2015r. (data wpływu do Wydziału Dokumentacji w Nysie dnia 05.05.2015r) w sprawie jw. informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Zabezpieczenie kabli obcych w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją uzgodnić z ich właścicielami.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole należy wystąpić do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej załączając na planach mapowych propozycję usunięcia w/w kolizji.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Istnieje również możliwość przeprojektowania inwestycji w taki sposób aby rozwiązania projektowe nie kolidowały z siecią elektroenergetyczną TAURON Dystrybucja S.A. W tym przypadku należy dokonać zmian projektowanej inwestycji i powtórnie uzgodnić w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole w Wydziale Dokumentacji, tel. 77 8897319

Jednocześnie informujemy, że przedstawiona do uzgodnienia trasa wewnętrznej linii kablowej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nie jest własnością TAURON Dystrybucja S.A i nie wymaga uzgodnienia branżowego.

W załączeniu przesyłamy plany z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole na terenie i w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie dostarczona odrębnym pismem.

Załącznik:

1) 2 egz. planów z wrysowaną siecią elektroenergetyczną

sprawę prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319
Rozdzielnik
OMDNysa

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Pełnomocnik

Krzysztof Wodecki

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

Nysa, dnia 19-05-2015r

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2015-05-14/0000410
nr barcodu 1005361302/127



PROJEKT
Mirosław Bartocha
ul. Żwirki i Wigury Nr 6/2
48-304 Nysa

dotyczy : ponownego uzgodnienia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych oraz wewnętrznej linii kablowej dla potrzeb zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Paczków ulice: Reymonta, Konopnickiej, Prusa, Norwida, Wyspiańskiego.

Odpowiadając na ponowne pismo z dnia 14.01.2015r. w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne SN i nN będące w kolizji z projektowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z załącznikiem nr 6 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Lista kolidujących kabli:

- a) YAKY 4x35 mm² relacji: St. Nr 3006 – ZK 1015; St. Nr 3008 – ZK 1063; St. Nr 2163 – ZK 1081; St. Nr 2160 – ZK 1196; St. Nr 2101 – ZK 1021; St. tr. Paczków Sienkiewicza – St. Nr 2151; St. tr. Paczków Sienkiewicza – St. Nr 2101; St. tr. Paczków Sienkiewicza – St. Nr 2051;
- b) YAKY 4x120 mm² relacji: St. tr. Paczków Sienkiewicza – St. Nr 2151; St. tr. Paczków Sienkiewicza – St. Nr 2101; St. tr. Paczków Sienkiewicza – St. Nr 2051;
- c) HAKnFtA 3x240 mm², relacji: St. tr. Paczków Fabryka Mydła – GPZ Paczków; St. tr. Paczków Sienkiewicza - St. tr. Paczków Baza GS; St. tr. Paczków Sienkiewicza - GPZ Paczków

Jednocześnie informujemy, że projektowana kanalizacja krzyżuje się z liniami kablowymi nie będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A.. Zabezpieczenie tychże linii należy uzgodnić z ich właścicielami.

Dodatkowo informujemy, że przedstawiona do uzgodnienia trasa wewnętrznej linii kablowej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nie będzie własnością TAURON Dystrybucja S.A i nie wymaga uzgodnienia branżowego.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczęciem robót inwestor-wykonawca winien uzgodnić w TAURON Dystrybucja S.A Oddział Opole Jednostka Terenowa Nysa harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze zbliżeń do linii, z podaniem terminów koniecznych ich wyłączeń oraz prowadzenie odpłatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Zachować normatywne odległości pracy sprzętu od istniejących linii napowietrznych SN i nN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.

W załączeniu przesyłamy plany z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole na terenie i w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji należy bezzwłocznie przesłać do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony w stosunku do naszych urządzeń.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie dostarczona odrębnym pismem.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załącznik:

- 1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli
- 2) 2 egz. planów z rysowaną siecią elektroenergetyczną

sprawę prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 778897319

Rozdzielnik
OMDNysa, SWS3.3

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Pełnomocnik

Krzysztof Wodecki

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole**, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.



