

ZP.27.271.16.2022

WYJAŚNIENIE
treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dot. postępowania pn. „**Budowa budynku remizy OSP w Starym Paczkowie na działkach nr 152/1 i 152/3**”

Pytanie:

Ściany zaprojektowano z bloczków, z betonu komórkowego odmiany 0.35, gr. 30cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,095 \text{ W/Mk}$. Według zebranych informacji nie ma takiego bloczka na rynku polskim który spełni wymagania projektowe a jeśli jest to proszę o wskazanie przykładowych Producentów wraz ze wskazaniem typu bloczka.

W związku z czym, pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie bloczków PP2.5/odmiana 0,4, $\lambda = 0,105 \text{ W/mK}$?

Odpowiedź:

Składający ofertę przyjmuje rozwiązania materiałowe wg własnego uznania, wiedzy i kalkulacji. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany ma spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej wg aktualnego na dzień składania oferty Rozporządzenia Min. Infr. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
mgr Wioletta Dymarska
Sekretarz Gminy