



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Nysie
ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa
tel. faks 77 435 84 48
rg.nysa@psgaz.pl

PROJEKT Mirosław Bartocha
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10

Wasz znak:

Nysa, 14.05.2015

Nasz znak: TR5/750/432 – 633 / 42 / 2015

Dot.: uzgodnienia

Szanowny Panie,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Zabrze Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Nysie niniejszym pismem uzgadnia trasę projektowanej linii kablowej 0,4kV do zasilania projektowanej przepompowni w Paczkowie przy ul. Reymonta wg projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paczkowie” względem czynnej sieci gazowej z następującymi uwagami:

- w terenie objętym opracowaniem posadowiona jest czynna dystrybucyjna sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur PE d-63 (gazociągi) oraz z rur PE d-25 (przyłącza)
- głębokość posadowienia przedmiotowej sieci wynosi 0,8-1,2 m.
- potwierdzamy dwie kolizje trasy projektowanego kabla z czynnymi gazociągami średniego ciśnienia PE d-63

W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac należy uwzględnić następujące warunki:

- rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń istniejącej sieci gazowej z projektowaną infrastrukturą należy dostosować do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz zapewnić zgodność z normą PN-91/M-34501,
- strefa kontrolowana dla przedmiotowych sieci wynosi 1 metr,

- przed rozpoczęciem prac głównych należy zlokalizować sieć gazową za pomocą wykopów sondażowych wykonanych ręcznie; w trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości przewodu lokalizacyjnego oraz taśmy ostrzegawczej, ułożonych nad gazociągiem wykonanym z rur PE; prace te należy wykonywać pod płatnym nadzorem upoważnionego pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu, który ma prawo do przerwania w/w prac, jeśli stwierdzi rażące naruszenie przepisów i zasad BHP. Powiadomienie Rejonu Dystrybucji Gazu powinno nastąpić z 7 dniowym wyprzedzeniem,
- w trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych wykonawca powinien zwrócić uwagę na zachowanie wymaganej głębokości przykrycia sieci gazowej (min. 0,8 m), prawidłowe posadowienie skrzynek ulicznych zamontowanych na armaturze gazowej oraz istniejące oznakowanie sieci gazowej,
- za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy,
- w pobliżu sieci gazowej nie należy używać sprzętu mechanicznego,
- wszelkie koszty naprawy związane z naruszeniem lub uszkodzeniem sieci gazowej (gazociągi, przyłącza) pokrywa inwestor,
- wykonawca zleci pisemnie Rejonowi Dystrybucji Gazu w Nysie ul. Towarowa 5 odbiór wykonanych robót w zakresie niniejszego uzgodnienia. Brak zgłoszenia skutkować będzie niemożliwością oddania obiektu do eksploatacji.

Niniejsze warunki techniczne należy dołączyć do opracowań projektowych.

W załączeniu mapa z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowej i jej podstawowymi parametrami technicznymi. Na załączniku mapowym kolorem pomarańczowym oznaczono sieć gazową średniego ciśnienia, a kolorem czerwonym - armaturę gazową.

Z poważaniem

KIEROWNIK
ds. Technicznych
Rejon Dystrybucji Gazu
w Nysie
Miroslaw Kozioł