

ZP.27.271.5.2021

WYJAŚNIENIE
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) udzielam wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. **„Remont drogi w Kamienicy położonej na części działki nr 1536”**

Pytanie:

„..... prosi o wyjaśnienie nieścisłości w pozycjach nr 4, 5, 11, 12, 16, 17 z przedmiaru robót w zakresie rodzaju nawierzchni na warstwę wiążącą i ścieralną. Nawierzchnia z asfaltu lanego nie jest mieszanką grysową. Ponadto zapisy w przedmiarze robót stoją w sprzeczności z zapisami specyfikacji technicznej.”

Odpowiedź:

Dla pozycji nr 4, 11, 16 -warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowa, grubość 8 cm.

Dla pozycji nr 5, 12, 17 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość 4 cm.

Powyższe będzie zgodne z zapisami w specyfikacji technicznej.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA

mgr Sebastian Kornaś
ZASTĘPCA BURMISTRZA